

UAB "LUKOIL BALTIJA" filialas KĖDAINIŲ KURO BAZĖ
Kėdainiai, Žibuoklių g. 22. Įmonės kodas 110441713. Tel.8(347) 67061

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2016.03.16 Nr 12-1719

Įmonė pardavėja - Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA". Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4. Įmonės kodas 110441713

Produkto pavadinimas - DYZELINAS 0 klasė
Standarto pavadinimas - LST EN 590:2014/AC:2014
Ėminio paėmimo data - 2016.03.07

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01. Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	800,0-845,0	830,6
02.* Cetaninis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,2
03.* Cetaninis indeksas, ne mažesnis	46,0	50,3
04.* Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8,0	2
05.* Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	9,5
06. Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55	56
07.* Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % masės, ne didesnis	0,30	0,03
08.* Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,01	0,01
09. Vandens kiekis, mg/kg ne didesnis	200	28
10. Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	6
11.* Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis	1 klasė	1a
12.* Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	4
13.* Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvimą (wsd 1,4), esant 60 °C, μm, ne daugiau	460	406
14.* Klampa esant 40 °C, mm ² /s	1,50-4,00	2,23
15.* Distiliacijos charakteristikos:		
15.1 distiliato kiekis esant 180 °C, % tūrio, ne didesnis	10	2
15.2 distiliato kiekis esant 340 °C, % tūrio, ne mažesnis	95	95
16. Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 20	minus 25
17.* Drumstimosi temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 10	minus 10
18.** Riebalų rūgščių metilesterių kiekis, % tūrio, ne didesnis	7,0	0,00
19.* Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	<0,5

* Rodikliai iš gamintojo AB "ORLEN Lietuva", kokybės pažymėjimo Nr. 114574. **Pagal Privalomuosius kokybės rodiklius.

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2014/AC:2014 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" su 2014-06-25 įsakymo Nr.1-170/D1-562/3-257-(E)redakcija su pakeitimu, reikalavimus.

Gabenimo dokumento Nr.S2A0897A158359 Išrašymo data 2016.03.16

Asta Ostasevičienė Laborantė

Apskaitininkė
Lina Sinickienė

