

UAB "Baltic Petroleum"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2025.11.03 Nr. 1-64274

Įmonė pardavėja - UAB "Baltic Petroleum", Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav.. Įmonės kodas 111703588

Produkto pavadinimas - DYZELINAS su biodegalais, F klasė

Standarto pavadinimas - LST EN 590:2022

Ėminio paėmimo data - 2025.11.03

Ėminio paėmimo vieta - Biruliškių g. 18A, 52174 Kaunas, UAB "OKSETA", talpykla Nr. T74

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.***	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	815,0-845,0	839,6
02.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,3
03.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46,0	49,9
04.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % (masės), ne didesnis	8,0	3,0
05.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	6,0
06.**	Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55,0	60,0
07.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % (masės), ne didesnis	0,30	0,02
08.*	Pelenų kiekis, %(masės), ne didesnis	0,010	0,001
09.**	Vandens kiekis, %(masės), ne didesnis	0,020	0,008
10.**	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	8
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	3
13.**	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	>20
14.*	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, μm, ne daugiau	460	430
15.*	Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	2,000-4,500	2,349
16.*	Distiliacijos charakteristikos:		
16.1.	distiliato kiekis, esant 250 °C, %(tūrio), ne didesnis	65	45,4
16.2.	distiliato kiekis, esant 350 °C, %(tūrio), ne mažesnis	85	97,0
16.3.	95% distiliato kiekis, esant temperatūrai °C, ne aukštesnei	360	340,9
17.**	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 20	minus 22
18.***	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	7,00	6,9
19.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	<0,5

*Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 186338_6728418 **rodikliai iš UAB „OKSETA“ naftos produktų terminalo laboratorijos tyrimų pažymos Nr. 727 ***rodikliai iš UAB "Okseta" auto užpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų.

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2022 bei LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Didmeninės prekybos vadybininkas Giedrius Blackus

Gabenimo dokumento Nr. S2A0961S2590310 Išrašymo data 2025.11.04 NP įrenginių ir apskaitos operatorius Edvinas Račinskas

