

# UAB "Baltic Petroleum"

## KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2024.09.23 Nr. 1-66040

Įmonė pardavėja - UAB "Baltic Petroleum", Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav., Įmonės kodas 111703588

Produkto pavadinimas - DYZELINAS su biodegalais, E klasė

Standarto pavadinimas - LST EN 590:2022

Ėminio paėmimo data - 2024.09.23

Ėminio paėmimo vieta - Biruliškių g. 18A, 52174 Kaunas, UAB "OKSETA", talpykla Nr. T75

|        | Kokybės rodikliai  | Norma       | Faktiškai |
|--------|--|-------------|-----------|
| 01.*** | Tankis, esant 15 °C, kg/m <sup>3</sup>                                       | 815,0-845,0 | 839,8     |
| 02.*   | Cetatinis skaičius, ne mažesnis  | 51,0        | 51,0      |
| 03.*   | Cetatinis indeksas, ne mažesnis  | 46,0        | 49,9      |
| 04.*   | Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % (masės), ne didesnis      | 8,0         | 3,9       |
| 05.*   | Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis  | 10,0        | 6,7       |
| 06.**  | Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip                                    | 55,0        | 64,0      |
| 07.*   | Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % (masės), ne didesnis      | 0,30        | 0,01      |
| 08.*   | Pelenų kiekis, %(masės), ne didesnis   | 0,010       | 0,001     |
| 09.**  | Vandens kiekis, %(masės), ne didesnis  | 0,020       | 0,007     |
| 10.**  | Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis   | 24          | 8         |
| 11.*   | Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis | 1 klasė     | 1a        |
| 12.*   | Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m <sup>3</sup> , ne didesnis                    | 25          | 3         |
| 13.**  | Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė                                  | 20          | >20       |
| 14.*   | Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, μm, ne daugiau      | 460         | 400       |
| 15.*   | Klampa, esant 40 °C, mm <sup>2</sup> /s                                      | 2,000-4,500 | 2,577     |
| 16.*   | Distiliacijos charakteristikos:  |             |           |
| 16.1.  | distiliato kiekis, esant 250 °C, %(tūrio), ne didesnis                       | 65          | 41,2      |
| 16.2.  | distiliato kiekis, esant 350 °C, %(tūrio), ne mažesnis                       | 85          | 95,1      |
| 16.3.  | 95% distiliato kiekis, esant temperatūrai °C, ne aukštesnei                  | 360         | 349,7     |
| 17.**  | Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė                           | minus 15    | minus 18  |
| 18.*** | Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, %(tūrio), ne didesnis                   | 7,00        | 6,9       |
| 19.*   | Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis  | 2,0         | <0,5      |

\*Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 176305\_6018028 \*\*rodikliai iš UAB „OKSETA“ naftos produktų terminalo laboratorijos tyrimų pažymos Nr. 567 \*\*\*rodikliai iš UAB "Okseta" auto užpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų, įvertinant RRME Esterio kiekį

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2022 bei LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Didmeninės prekybos vadybininkas Giedrius Blackus

Gabenimo dokumento Nr. S2A0961S2512897

Išrašymo data

2024.10.15

Akcijų apskaitos specialistė

Jolita Stoškienė

